

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, その他 No. 010109003

件名：ガス溶断ノロによる防油堤内での雑草火災

【事象概要】

タンク補修工事中、タンク上部付属品撤去後のバリをガス溶断で除去中に、溶断ノロが落下し、防油堤内の雑草に着火したものの。



【事象の原因】

1. 要領書に定められた安全対策（火気養生）の未実施。
2. 現場責任者が安全対策の指示、確認を怠った。

【再発防止対策】

1. 十分な火気養生、散水、監視人の設置などの安全対策を実施する。
2. 現場責任者は、安全対策を確認する。
3. 計画的に雑草を除去する。
4. 関係部署によるパトロールを強化する。