

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災

No. 010814003

件名：フォークリフト火災

【事象概要】

- ① 7月20日（日）14時45分頃、構内（屋外）に駐車していたディーゼルエンジン式フォークリフトが火災炎上しているのを通行人が発見し、119番通報するとともに警備員に連絡した。
- ② 警備員が小型消火器で初期消火を試みたが、鎮火には至らなかった。
- ③ 消防隊が到着し、15時05分頃鎮火した。
- ④ 被害は当該フォークリフトとそばに置いてあった秤のみで、施設等に被害はなかった。



【事象の原因】

防犯カメラ等で確認した結果、放火の可能性はなく、バッテリー若しくは電気系統からの出火と思われるが、現時点では特定できていない。現在所轄消防で出火原因を調査中。

【再発防止対策】

すべてのフォークリフトについて、作業終了後、バッテリーの電極を外し、通電しない形で駐車している。