

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, その他 | No. 030209001

件名：塩酸タンクからの塩酸の漏えい

【事象概要】

5000ℓの塩酸タンクの上部止めネジ部より塩酸が漏洩し、防液堤内部に約200ℓ溜まっていた。

参考写真(絵図)

【事象の原因】

止めネジ部は、PEで保護されていたが、長期の使用による劣化で亀裂が入り、塩酸が漏洩した。

【再発防止対策】

タンク本体を更新し、止めネジ部分が無い物とした。