

## 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,その他 No. 030811007

件名：フォークリフトの巡回時に落下した缶を後輪で踏み、破缶漏洩させた

### 【事象概要】

積み込み作業中に雨が降ってきた為、外に出してあった当該製品を載せたパレットを屋根下へ移動していた。フォークリフトでパレットを掬い前進で右旋回した際、パレットから左側に1缶(4kg)落下したことに気付かず、また死角に入ってしまうそのまま前進し旋回を続けた為、フォークリフトの左後輪で当該製品を踏み破缶漏洩させてしまった。

参考写真(絵図)



### 【事象の原因】

雨が降ってきた為、焦ってしまった。移動を前進で行った。積付け状態を確認していなかった。製品の落下防止を怠った。製品が落下しないであろうと思い込んでいた。

### 【再発防止対策】

製品を移動する際は、積付け状態を確認し、パレットの中央に寄せる事、不安定な物、重心の高い製品等は1斗缶の間に挟むか紐掛けをする事、フォークリフトで製品を移動する際は、バック走行をする事を社員及び協力会社に周知した。