

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：,漏洩

No . 030813004

件名:引火性液体類貨物の漏洩

【事象概要】

コンテナヤードから輸送しようとした海上コンテナから、漏洩した痕跡が発見された。当該コンテナを調査したところ、底部ドレンに漏洩物が付着しているのを発見。その時点では新たな漏洩はなかった。

ガス検査を実施し、可燃性ガスの発生が無いことを確認したのち、危険物一般取扱所に移送した。

コンテナを開けたところ、コンテナ内部で荷崩れを起しドラム数本が崩れ落ちており、そのうちのドラム 1 本のキャップが緩んでいたため内容物約 7kg の漏洩が確認された。



【事象の原因】

ドラムのキャップがしっかり締まっていなかった。

コンテナラッシングがきちっとできていなかった。

【再発防止対策】

荷主を通じて、当該貨物を製造したメーカーに連絡し、ドラムキャップの締め方の改善を行なった。

同様に、コンテナ積み込み作業を行なった外地の業者に連絡し、作業器具、方法等の改善を行なった。