

## 火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災, 爆発, 漏洩, **その他** | No. 040012002

件名：アースの脱落によるヒヤリハット

### 【事象概要】

危険物の製造所において、アースをとり、第4類の危険物に属する溶剤をドラム缶に小分けする作業をしていた。ドラム缶を取り替えようとした時に、アースが外れていたことに気づきヒヤリとしたもの。



アースの不完全な接続状況

### 【事象の原因】

従業員が、アースの接続が完全であることを確認していなかったことによる。

### 【再発防止対策】

- ① アースの接続は引っ張っても外れないことを確認する。
- ② アースの導通を作業前に確認する。
- ③ 扱っている危険物の性状や性質をよく理解する。