

火災・事故防止に資する防災情報提供シート

防災情報の種類：火災,爆発,漏洩,その他 No. 040813001

件名：強風によるシャッター破損

【事象概要】

2013年3月10日(日)の強風により、ソーダ灰サイロのシャッターが破損した。



【事象の原因】

強風。

【再発防止対策】

気象情報を注視し、事前の強風対策を徹底。(出入り口閉鎖の徹底、飛びやすいものの養生徹底)